

二級河川に設置された水力発電関連施設に係る
無許可の工作物等に関する調査結果について

1 ダムの安全性に関する計測，報告事項のデータ改ざんの有無

なし

2 河川法第26条第1項の規定により河川管理者の許可を受けるべき工作物の無許可改築等の有無

二級河川にある7箇所水力発電所において，河川区域内における工作物の新築等の許可（河川法第26条）を得ていない可能性のある工作物を26件確認しました。

(調査結果詳細)

件数	水系名	河川名	発電所	河川区域	内容	実施時期	該当法令
1	ひとつせがわ 一ツ瀬川	ひとつせがわ 一ツ瀬川	おおかわち 大河内	○	放水路進入道路の修繕	平成17年2月	26
2	一ツ瀬川	しいばいたやがわ 椎葉板谷川	大河内	○	椎葉板谷取水堰下流左岸護岸の修繕	平成17年2月	26
3	一ツ瀬川	一ツ瀬川	大河内	○	除塵機の設置	平成12年8月	26
4	一ツ瀬川	椎葉板谷川	大河内	○	水位計の設置	平成12年10月	26
5	一ツ瀬川	やたてがわ 矢立川	大河内	○	水位計の設置	平成12年10月	26
6	一ツ瀬川	おおやぶがわ 大藪川	大河内	○	水位計の設置	平成11年1月	26
7	一ツ瀬川	一ツ瀬川	むらしと 村所	○	取水口アバの設置	平成15年12月	26
8	一ツ瀬川	一ツ瀬川	村所	○	護岸の設置	平成15年2月	26
9	一ツ瀬川	一ツ瀬川	一ツ瀬	○	搬出路の設置	平成16年11月	26
10	一ツ瀬川	一ツ瀬川	一ツ瀬	○	巡視船係留設備の設置	平成14年2月	26
11	一ツ瀬川	一ツ瀬川	一ツ瀬	○	監視装置の設置	平成12年4月	26
12	一ツ瀬川	かみゆかたがわ 上湯の片川	一ツ瀬	○	操作盤の設置	平成8年11月	26
13	一ツ瀬川	一ツ瀬川	一ツ瀬	○	赤潮処理船係留設備の設置	平成9年2月	26
14	一ツ瀬川	一ツ瀬川	一ツ瀬	○	護岸の設置	平成7年5月	26
15	一ツ瀬川	いわいだにがわ 岩井谷川	一ツ瀬	○	水位計の設置	平成8年2月	26

1) アバとは、取水口前面の貯水池又は調整池の水面に浮上させて設けられ、水面を浮遊する流木、塵芥が取水口へ流入するのを防止するための設備をいう。

16	一ツ瀬川	おはえがわ 尾八重川	一ツ瀬	○	水位計の設置	平成8年2月	26
17	一ツ瀬川	うちしがわ 打越川	一ツ瀬	○	水位計の設置	平成8年2月	26
18	一ツ瀬川	一ツ瀬川	すぎやす 杉安	○	巡視船係留設備の設置	平成17年1月	26
19	一ツ瀬川	一ツ瀬川	杉安	○	巻上機カバーの設置	平成14年2月	26
20	みみかわ 耳川	耳川	かみしいば 上椎葉	○	係留設備の設置	平成16年7月	26
21	耳川	こおだいらがわ 小尾の平川	上椎葉	○	橋台の修繕	平成14年2月	26
22	耳川	耳川	おおうちばる 大内原		水中ポンプの設置	平成18年10月	26
23	耳川	耳川	大内原	○	取水口アバの仕様変更	平成13年1月	26
24	耳川	耳川	大内原	○	ケーブルダクトの設置	平成11年8月	26
25	耳川	耳川	大内原	○	制御盤の設置	平成11年9月	26
26	なぬきがわ 名貴川	名貴川	名貴川	○	取水口アバ・除塵機の設置	平成7年2月	26
件数 26件			調査件数 3,900件				