



電源系統概要



非常用ディーゼル発電機の継続運転時間

【外部電源喪失時の原子炉冷却方法】



【冷却時の必要負荷】

	外部電源喪失事象 不要機器停止・必要機器起動 (1時間)		「低温停止に移行」 不要機器停止・必要機器起動 余熱除去系による冷却開始 (5時間)		「低温停止に移行」 余熱除去系による冷却開始 冷却 (低温停止) 完了 (1.4時間)		「冷却維持」 冷却 (低温停止) 完了 A-D/G停止 A-D/G停止	
	Aトレン	Bトレン	Aトレン	Bトレン	Aトレン	Bトレン	Aトレン	Bトレン
事象収束に必要な主要機器 (kW)								
海水ポンプ	360	360	360	360	360	360	360	360
原子炉補機冷却水ポンプ	480	480	240	240	480	480	240	480
電動補助給水ポンプ	300	300	300	300	0	0	0	0
余熱除去ポンプ	0	0	0	0	185	185	185	185
原子炉コントロールセンタ	506	536	510	463	510	433	510	644
その他の負荷	1,175	1,144	1,175	729	867	331	867	1,096
合計負荷容量	2,821	2,820	2,585	2,092	2,402	1,789	2,162	2,765
燃費 (k0/h)	0.713	0.713	0.658	0.543	0.615	0.474	0.559	0.700
燃料消費量	0.713	0.713	3.290	2.715	8.610	6.636	59.387	21.778
運転継続時間			20時間		約157時間 (約6.5日)		約106時間	
							約31時間	

【非常用ディーゼル発電機の継続運転時間計算】(燃料使用量は燃料貯蔵量から除水器レベルまでの容量を差し引いた容量72k0/基にて算出)

① 「低温停止に移行時」での燃料消費量は、燃費×移行時間となる。

② 「冷却維持」できる時間は以下のとおりとなる。

- ・ Aトレン：(72k0-①) / 燃費
- ・ Bトレン：(72k0-①-Aトレン運転継続時間×燃費) / 燃費

給水機能及び電源機能に係る設備の概要及び保全内容

蒸気発生器への給水機能

設 備	分 類	設備概要	保全頻度	保 全 内 容	備 考
電動補助給水ポンプ	イ)	容量：60m ³ /h	52ヶ月に1回	分解点検（ポンプ）	
			26ヶ月に1回	分解点検（電動機）	
			13ヶ月に1回	簡易点検（油入替他） （ポンプ、電動機）	
			1保全サイクルに1回	機能・性能試験（系統）	
			1ヶ月に1回	定期試験（起動試験）	
タービン動補助給水ポンプ	イ)	容量：110m ³ /h	52ヶ月に1回	分解点検（ポンプ、ポンプタービン）	
			13ヶ月に1回	簡易点検（油入替他） （ポンプ、ポンプタービン）	
			1保全サイクルに1回	機能・性能試験（系統）	
			4保全サイクルに1回	機能・性能試験 （ポンプ、ポンプタービン）	
			1ヶ月に1回	定期試験（起動試験）	
復水タンク	イ)	容量：380m ³ 基数：1基	26ヶ月に1回	開放点検	
2次系純水タンク （1,2号共用）	ロ)	容量：1000m ³ 基数：2基	4年に1回	開放点検	
ろ過水貯蔵タンク （1,2号共用）	ハ)	容量：2000m ³ 基数：2基	5年に1回	開放点検	
仮設ポンプ （エンジンポンプ）	ハ)	容量：46.8m ³ /h	1ヶ月に1回	試運転	
			6ヶ月に1回	在否・外観点検	
			1年に1回	機能確認	
ディーゼルエンジン 発電機	ハ)	容量：100/45kVA	1ヶ月に1回	試運転	
			6ヶ月に1回	在否・外観点検	
			1年に1回	機能確認	
仮設ポンプ （水中ポンプ）	ハ)	容量：69.6m ³ /h、 30m ³ /h	6ヶ月に1回	在否・外観点検、 油入替、絶縁抵抗測定	動力源： ディーゼルエン ジン発電機
			1年に1回	機能確認	

使用済燃料ピットへの給水機能

設 備	分 類	設備概要	保全頻度	保 全 内 容	備 考
燃料取替用水タンク	イ)	容量：1200m ³ 基数：1基	130ヶ月に1回	開放点検	保守的に 評価には 用いない
燃料取替用水 補助タンク （1,2号共用）	イ)	容量：300m ³ 基数：1基	130ヶ月に1回	開放点検	保守的に 評価には 用いない
2次系純水タンク （1,2号共用）	イ)	容量：1000m ³ 基数：2基	4年に1回	開放点検	
ろ過水貯蔵タンク （1,2号共用）	ハ)	容量：2000m ³ 基数：2基	5年に1回	開放点検	
ディーゼルエンジン 発電機	ハ)	容量：100/25kVA	1ヶ月に1回	試運転	
			6ヶ月に1回	在否・外観点検	
			1年に1回	機能確認	
仮設ポンプ （水中ポンプ）	ハ)	容量：69.6m ³ /h、 12m ³ /h	6ヶ月に1回	在否・外観点検、 油入替、絶縁抵抗測定	動力源： ディーゼルエン ジン発電機
			1年に1回	機能確認	

給水機能及び電源機能に係る設備の概要及び保全内容

電源機能

設 備	分類	設備概要	保全頻度	保 全 内 容	備 考
非常用ディーゼル 発電機	イ)	出力：3,600kW 台数：2台	13ヶ月に 1回	簡易点検（目視他）	
			26ヶ月に 1回	普通点検（軸受点検他）	
			78ヶ月に 1回	精密点検	
			1保全サイクル に1回	機能・性能試験	
			1ヶ月に1回	起動試験、負荷試験 （各1回）	
蓄電池	イ)	定格容量：1,600Ah 台数：2組	13ヶ月に 1回	普通点検（電解液測定）	
			1保全サイクル に1回	機能・性能試験	
			1週間に1回	外観、電圧、 比重測定（パイロットのみ）	
			3ヶ月に1回	均等充電 （外観、電圧、比重測定）	
高圧発電機車	ハ)	容量：500kVA 台数：1台	1ヶ月に2回	外観点検、起動試験	
			6ヵ月に1回	在否・外観点検	
			1年に1回	機能確認	

給水機能及び電源機能（燃料貯蔵設備）


設 備	分類	設備概要	保全頻度	保 全 内 容	備 考
非常用ディーゼル 発電機貯油槽	ハ)	貯蔵量：75kℓ 基 数：2基	130ヶ月に 1回	開放点検	A重油を 貯蔵
			2保全サイクル に1回	漏えい点検	

分類の説明


・防護措置に係る設備を以下に分類する。

記 号	分 類
イ)	工事計画で対象とした設備
ロ)	実施済みのアクシデントマネジメント設備
ハ)	緊急安全対策（短期）

玄海原子力発電所 (1/2号機) のタンクの使用割り当て (プラント運転時)




- ・ 2次系純水タンク (2基)、ろ過水貯蔵タンク (2基) は共用設備であり、号機間の融通が可能であるが、評価に当たってはより厳しい条件となるよう融通不可とし、1/2号各プラント1基ずつ使用するものとする。
- ・ () 内は評価に使用する保有水量。




※評価に用いた保有水量

蒸気発生器 (SG) 及び使用済燃料ピット (SFP) への給水イメージ (プラント運転時)

玄海原子力発電所 (1/2号機) のタンクの使用割り当て (プラント停止時)



- ・ 2次系純水タンク (2基)、ろ過水貯蔵タンク (2基) は共用設備であり、号機間の融通が可能であるが、評価に当たってはより厳しい条件となるよう融通不可とし、1/2号各プラント1基ずつ使用するものとする。
- ・ () 内は評価に使用する保有水量。




※評価に用いた保有水量

使用済燃料ピット (SFP) への給水イメージ (プラント停止時)

蒸気発生器への給水機能


1. 電動又はタービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器への給水方法

全交流電源喪失又は最終ヒートシンク喪失時において、以下の各水源から電動補助給水ポンプ※¹又はタービン動補助給水ポンプにより蒸気発生器 2 次側へ給水することにより安定維持させる。



※¹ : 全交流電源喪失時は電動補助給水ポンプは使用不可。

※² : 水源については本フロー順に使用する。使用できない場合は次の水源を使用する。



蒸気発生器への補給水源

水 源	容 量	2号機の評価に用いた保有水量
復水タンク	380m ³	305m ³ : 保安規定値での要求容量
2次系純水タンク	1000m ³	830m ³ : タンク容量75%から3%までの容量。 1/2号機でタンクを1基ずつ使用するものとする。
ろ過水貯蔵タンク	2000m ³	1400m ³ : タンク容量75%から10%までの容量。 1/2号機でタンクを1基ずつ使用するものとする。
淡水・海水	—	—

2. 必要補給水流量評価

2. 1 前提条件

崩壊熱については、従来許認可と同様、核分裂生成物（FP）崩壊熱に関しては、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針（昭和56年7月20日原子力安全委員会決定、平成4年6月11日一部改訂）」においてその使用が認められている日本原子力学会推奨値（不確定性（3σ）込み）を用いている。

アクチニド崩壊熱に関しては十分実績のあるORIGEN2コード評価値に1.2倍した値を用いている。

崩壊熱評価条件

崩壊熱評価条件	
玄海2号	
燃焼条件	ウラン燃料 ・最高燃焼度：55,000MWd/t ・ウラン濃縮度：4.8wt%

2. 2 必要補給水流量の計算

蒸気発生器への必要補給水流量は、炉心燃料の崩壊熱から次の計算式を用いることで導かれる。

$$\text{SG必要補給水流量}[\text{m}^3/\text{h}] = \frac{\text{崩壊熱}[\text{MW}] \times 10^3 \times 3600}{(\text{SG2次側飽和蒸気比エンタルピー} - \text{補給水比エンタルピー})[\text{kJ}/\text{kg}] \times \text{補給水密度}[\text{kg}/\text{m}^3]}$$

【計算条件】	SG2次側飽和蒸気比エンタルピー(Tcold150℃)	: 2745 kJ/kg ※1
	補給水比エンタルピー(40℃)	: 167 kJ/kg ※1
	補給水密度(40℃)	: 992 kg/m ³ ※1

※1: 日本機械学会蒸気表

- ・全交流電源喪失又は最終ヒートシンク喪失直後から約5時間については、復水タンクからタービン動補助給水ポンプ（又は電動補助給水ポンプ）を用いて蒸気発生器2次側に給水する。復水タンクからの給水により、1次冷却材系統の約170℃までの冷却と全交流電源喪失又は最終ヒートシンク喪失からの崩壊熱除去を行う。
- ・復水タンクの水がなくなると、2次系純水タンクを水源とするよう系統を変更し、同様にタービン動補助給水ポンプ（又は電動補助給水ポンプ）により給水を行う。その後、崩壊熱量の低下とともに補給水量についても低減しながら原子炉冷却を進め、2次系純水タンク保有水量がなくなる事象発生後約2.7日後には、崩壊熱は7.1MW、必要水量は約10m³/hとなる。
- ・その後、水源をろ過水貯蔵タンクに変更、復水タンクへ水を補給し、引き続き蒸気発生器2次側へ給水を行う。
- ・事象発生後約8日後には、ろ過水貯蔵タンク内の水もなくなり、淡水又は海水を復水タンクへ補給し蒸気発生器2次側に給水することになる。この時点での崩壊熱は4.5MW、必要となる水量は約7m³/hである。

2. 3 計算結果

図 1 に炉心崩壊熱量を、図 2 にその崩壊熱を除去するための蒸気発生器への必要補給水流量を示す。

図 1、図 2 より、2 次系純水タンクからろ過水貯蔵タンクに切替わる時点における必要補給水流量が、仮設ポンプの必要補給水流量となる。

以上より、蒸気発生器への必要補給水流量は約 1 0 m³/h となる。




図 1 炉心崩壊熱量





図 2 蒸気発生器 (SG) への必要補給水流量

補給水源枯渇時間

水 源	供給可能時間
復水タンク	約 5 時間後
2次系純水タンク	約 2.7 日後
ろ過水貯蔵タンク	約 8 日後
淡水 又は 海水	燃料補給が継続する時間


2. 最終ヒートシンク喪失時における燃料の使用状況 (評価プラント: 玄海 2 号機)
 外部電源は健全のため、高圧発電機車は使用しないものとして評価する。

2 号機「プラント運転時」における燃料 (ガソリン及び A 重油) の使用状況



- : 発電所貯蔵分の燃料未使用
- : 発電所貯蔵分の燃料 (ガソリン) 使用
- : 発電所貯蔵分の燃料 (A 重油) 使用
- : 燃料枯渇 (発電所外からの燃料調達により継続)
- : ガソリン (エンジンポンプ)、A 重油 (仮設ポンプ用ディーゼルエンジン発電機) 同時使用


2号機「プラント停止時」における燃料（ガソリン及びA重油）の使用状況



(参考)

各号機の初期状態（プラント運転時又はプラント停止時）のA重油燃料消費量の比較

・全交流電源喪失時における各号機の初期状態の違いによるA重油燃料消費量を示す。（最終ヒートシンク喪失時についても、全交流電源喪失時と同様の結果となる。）





⇒ 1, 2, 3, 4号機のいずれにおいてもプラント運転時の方が燃料消費は早い。

使用済燃料ピットへの給水機能

1. 使用済燃料ピットへの給水方法

全交流電源喪失又は最終ヒートシンク喪失時において、使用済燃料ピット冷却系統が使用不能となった場合に、使用済燃料ピット保有水量の蒸散量を補うために以下の水源から使用済燃料ピットへ給水を行う。



使用済燃料ピットへの補給水源

水源	容量	2号機の評価に用いた保有水量
燃料取替用水タンク	1200m ³	保守的に水源から除外して評価する。
燃料取替用水補助タンク	300m ³	保守的に水源から除外して評価する。
2次系純水タンク	1000m ³	830m ³ ：タンク容量75%から3%までの容量。 1/2号機でタンクを1基ずつ使用するものとする。
ろ過水貯蔵タンク	2000m ³	1400m ³ ：タンク容量75%から10%までの容量。 1/2号機でタンクを1基ずつ使用するものとする。
淡水・海水	—	—

2. 必要補給水流量評価

2. 1 前提条件

使用済燃料ピットにおける崩壊熱の評価については、55,000MWd/t 燃料の使用等に伴う原子炉設置変更許可申請（平成15年8月申請）の安全審査における使用済燃料ピット水浄化冷却設備の評価条件を基に算出。（表1参照）

なお、定期検査中等で原子炉から使用済燃料ピットに燃料を移動している場合と原子炉に燃料がある場合を評価。

表 1. 崩壊熱評価条件

	玄海 2 号
燃焼条件	ウラン燃料 ・最高燃焼度：55,000MWd/t ・ウラン濃縮度：4.8wt%
運転期間	13 ヶ月
停止期間	30 日
燃料取出期間	8.5 日

崩壊熱については、従来許認可と同様、核分裂生成物（FP）崩壊熱に関しては、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針（昭和56年7月20日原子力安全委員会決定、平成4年6月11日一部改訂）」においてその使用が認められている日本原子力学会推奨値（不確定性（3σ）込み）を用いている。

アクチノイド崩壊熱に関しては十分実績のあるORIGEN2コード評価値に1.2倍した値を用いている。

2. 2 必要補給水流量の計算

使用済燃料ピットへの必要補給水流量は、使用済燃料の崩壊熱から次の計算式を用いることで導かれる。

$$\text{必要補給水流量}[\text{m}^3/\text{h}] = \frac{\text{崩壊熱}[\text{MW}] \times 10^3 \times 3600}{\text{飽和水蒸発潜熱}[\text{kJ}/\text{kg}] \times \text{飽和水密度}[\text{kg}/\text{m}^3]}$$

【計算条件】

飽和水蒸発潜熱	: 2257kJ/kg	*1
飽和水密度	: 958kg/m ³	*1

* 1 : 日本機械学会蒸気表

【崩壊熱】

- | | |
|------------------------------------|----------|
| ① 定期検査中等で原子炉から使用済燃料ピットに燃料を移動している場合 | 4.916 MW |
| ② 原子炉に燃料がある場合 | 1.503 MW |

2. 3 計算結果

崩壊熱による使用済燃料ピット保有水の蒸散を補うための必要補給水流量は、以下のとおりである。

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| ① 定期検査中等で原子炉から使用済燃料ピットに燃料を移動している場合 | 約 9 m ³ /h |
| ② 原子炉に燃料がある場合 | 約 3 m ³ /h |

玄海 2 号 燃料取出スキーム

(定期検査中等で原子炉から使用済燃料ピットに燃料を移動している場合)

取 出 燃 料	玄海 2 号からの発生分		
	冷 却 期 間	燃料数	崩壊熱(MW)
8 サイクル冷却済燃料	8 × (13ヶ月 + 30日) + 8.5日	1 / 3 炉心	0.036
7 サイクル冷却済燃料	7 × (13ヶ月 + 30日) + 8.5日	1 / 3 炉心	0.038
6 サイクル冷却済燃料	6 × (13ヶ月 + 30日) + 8.5日	1 / 3 炉心	0.042
5 サイクル冷却済燃料	5 × (13ヶ月 + 30日) + 8.5日	1 / 3 炉心	0.047
4 サイクル冷却済燃料	4 × (13ヶ月 + 30日) + 8.5日	1 / 3 炉心	0.055
3 サイクル冷却済燃料	3 × (13ヶ月 + 30日) + 8.5日	1 / 3 炉心	0.072
2 サイクル冷却済燃料	2 × (13ヶ月 + 30日) + 8.5日	1 / 3 炉心	0.108
1 サイクル冷却済燃料	1 × (13ヶ月 + 30日) + 8.5日	1 / 3 炉心	0.197
定検時取出燃料 3	8.5日	1 / 3 炉心	1.576
定検時取出燃料 2	8.5日	1 / 3 炉心	1.428
定検時取出燃料 1	8.5日	1 / 3 炉心	1.317
小 計			4.916
崩壊熱合計(MW)	崩壊熱 : 4.916MW		

玄海 2 号 燃料取出スキーム (原子炉に燃料がある場合)

取 出 燃 料	玄海 2 号からの発生分		
	冷 却 期 間	燃料数	崩壊熱(MW)
8 サイクル冷却済燃料	8 × (13ヶ月 + 30日) + 30日	1 / 3 炉心	0.036
7 サイクル冷却済燃料	7 × (13ヶ月 + 30日) + 30日	1 / 3 炉心	0.038
6 サイクル冷却済燃料	6 × (13ヶ月 + 30日) + 30日	1 / 3 炉心	0.042
5 サイクル冷却済燃料	5 × (13ヶ月 + 30日) + 30日	1 / 3 炉心	0.047
4 サイクル冷却済燃料	4 × (13ヶ月 + 30日) + 30日	1 / 3 炉心	0.055
3 サイクル冷却済燃料	3 × (13ヶ月 + 30日) + 30日	1 / 3 炉心	0.070
2 サイクル冷却済燃料	2 × (13ヶ月 + 30日) + 30日	1 / 3 炉心	0.106
1 サイクル冷却済燃料	1 × (13ヶ月 + 30日) + 30日	1 / 3 炉心	0.188
定検時取出燃料 3	30日	1 / 3 炉心	0.921
定検時取出燃料 2	—	—	—
定検時取出燃料 1	—	—	—
小 計			1.503
崩壊熱合計(MW)	崩壊熱 : 1.503MW		

電源容量と継続時間評価

1. 蓄電池

玄海2号機の直流電源設備は、蓄電池及び充電器等で構成されており、いずれの1組が故障しても残りの系統でプラントの安全性は確保できる。直流母線は125Vである。蓄電池は容量1,600Ahのものが2系列あり、440V非常用所内低圧母線より各々充電器を介して接続されている。

全交流電源喪失後、高圧発電機車による給電が開始されるまでの間は、蓄電池により直流母線へ給電されるが、現状の蓄電池定格容量と5時間給電必要容量を比較した結果、5時間の給電が可能であることを確認している。

(1)蓄電池負荷パターン

【2A蓄電池負荷リスト】

負荷名称	時 間						
	0~10秒	10~60秒	1~5分	5~30分	30~60分	60~299分	299~300分
共通電源	575.9A						
2A屋内開閉所直流分電盤							
T/D AFWP 電動弁盤							
2A M/D AFWP 電動弁盤							
2A計器制御用インバータ							
2C計器制御用インバータ							
真空破壊弁							
非常用密封油ポンプ		355.5A					
2A安全補機開閉器室直流分電盤				328.5A			
2A非常用ディーゼル発電機盤			301.1A				
2A開閉装置							
中央制御室直流分電盤							
補助建屋非管理区域直流分電盤							
2号タービン建屋直流分電盤-1							153.6A
2C開閉装置							
補助建屋直流分電盤					111.6A		
励磁機盤							
タービン室直流分電盤							
2A非常用ディーゼル発電機励磁機							
合 計	575.9	355.5	301.1	328.5	111.6	111.6	153.6

【2B蓄電池負荷リスト】

負荷名称	時 間						
	0~10秒	10~60秒	1~5分	5~30分	30~60分	60~299分	299~300分
共通電源							
2 B 屋内開閉所直流分電盤		721.7A					
T/D AFWP 電動弁盤							
2 B M/D AFWP 電動弁盤							
2 B 計器制御用インバータ							
2 D 計器制御用インバータ			450.1A				
非管理区域直流非常用照明分電盤							
水素ガス制御盤	397.8A						
変圧器クーラ盤							
非常用油ポンプ							
2 B 安全補機開閉器室直流分電盤							
2 B 非常用ディーゼル発電機盤							
2 B 開閉装置							200.5A
リレー室直流分電盤					158.5A		
2号タービン建屋直流分電盤-2							
2 D 開閉装置							
T/D AFWP 非常用油ポンプ							
直流非常用照明分電盤							
2 B 非常用ディーゼル発電機励磁機							
合 計	397.8	721.7	450.1	450.1	158.5	158.5	200.5

(2) 評価方法及び評価結果

a. 評価方法

電池工業会規格 「据置蓄電池の容量算出法 (SBA S 0601)」に基づき
評価

b. 評価結果

[2A 蓄電池]

$$C_{300} = \frac{1}{0.9} \{ 575.9 \times 6.50 + (301.1 - 575.9) \times 6.48 + (328.5 - 301.1) \times 6.42 \\ + (111.6 - 328.5) \times 6.10 + (153.6 - 111.6) \times 1.38 \} = 971Ah$$

よって、1,600Ah > 971Ah となり、5 時間の給電は可能である。

[2B 蓄電池]

$$C_{300} = \frac{1}{0.9} \{ 721.7 \times 6.50 + (450.1 - 721.7) \times 6.48 + (158.5 - 450.1) \times 6.10 \\ + (200.5 - 158.5) \times 1.38 \} = 1345Ah$$

よって、1,600Ah > 1,345Ah となり、5 時間の給電は可能である。

2. 高圧発電機車

全交流電源喪失後、直流電源設備の蓄電池から中央制御室等のプラント監視上必要なところへ給電されるが、給電は限られた時間しか期待できないため、早期に高圧発電機車から計装用電源及び直流電源等に、電気を供給することで、運転監視等の機能を維持する必要がある。

全交流電源喪失時における蒸気発生器による1次冷却系の除熱及びプラント監視機能を維持するために必要な電源容量は、約188kVAと評価しており、その容量を満足する高圧発電機車(500kVA)を配備している。

原子炉除熱、運転監視継続のために必要な機器類の電源容量


【kVA】

プラント	緊急安全対策に必要な容量	中央制御室非常用照明	通信設備	中央制御室非常用空調設備	アニュラス排気設備	必要容量	配備容量
玄海1	125	10	12	49	14	210	500
玄海2	125	5	3	41	14	188	500
玄海3	174	20	50	0 ^{*2}	14	258	500
玄海4	174	20	0 ^{*1}	47	14	255	500

※1：3、4号共用のため3号から給電

※2：4号用の高圧発電機車で4号の中央制御室空調設備に給電

交流電源と直流電源及び計器用電源負荷のイメージ



設備強化対策で今後設置を計画している設備の効果について

「4. 多重防護の強化策 4. 1 緊急安全対策 (2) 緊急安全対策 (中長期)」に示す設備強化対策のうち、外部電源喪失事象、全交流電源喪失事象及び最終ヒートシンク喪失事象に対して効果が期待できる以下の項目について、その効果を評価した。

1. 移動式大容量発電機の配備

非常用ディーゼル発電機の代替として移動式大容量発電機を配備する予定であり、全交流電源喪失時においては、移動式大容量発電機により、電動補助給水ポンプが稼働できることから、蒸気発生器への給水機能を果たす防護措置の種類と数が増えることになる。(対策の概要は (2/3) 参照)

2. 非常用発電機の配備


定期検査時等に現状の非常用ディーゼル発電機を待機除外にしても、非常用発電設備が2台動作可能であることを担保できるよう非常用発電機の配備も行う予定であり、外部電源喪失から全交流電源喪失に至るまでのバックアップ電源の継続時間が増えることになる。(対策の概要は (3/3) 参照)

3. 海水ポンプ及びモータの予備品の配備

海水ポンプ及びモータの予備品を配備することにより、最終的な熱の逃し場（最終ヒートシンク）の喪失時においては、海水ポンプの早期復旧が図られ、海水による冷却系の機能の早期復旧に繋がる。

設備強化対策の概要 (移動式大容量発電機の配備)

非常用予備発電機の代替電源設備として、炉心を安全に冷却するのに必要な機器や監視計器を機能させる容量の移動式大容量発電機を配備する。



プラント	容量 (kVA)	台数 (台)
1号機	約4,000	1
2号機	約4,000	1
3号機	約4,000	1
4号機	約4,000	1
計	—	4

- 移動式大容量発電機
(約4,000kVA)
(納入時期：H24年3月頃)
- 接続箱及び接続箱と発電所内電源系統をつなぐ高圧ケーブルを恒設化

設備強化対策の概要 (非常用発電機の配備)

原子力安全・保安院からの「非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて（指示）」（H23.4.9発出）により、モード5，6及び燃料取出期間中においても、非常用発電設備が2系列以上動作可能であることが要求されたことを受け、非常用発電機を配備する。

2ユニットに1台配備する場合の例

