

平成 25 年 6 月 6 日
九州電力株式会社

豊前発電所 2 号機の運転停止について

豊前発電所 2 号機(定格出力：50 万 kW) は、6 月 6 日(木)発電機出力 43 万 kW で運転中、ボイラーの圧力低下により、同日 10 時 57 分に自動停止しました。

原因は、定期点検に伴う 1 号機の作業において、誤って運転中の 2 号機の燃料弁を閉止したことによるものです。今後、再発防止の徹底に努めてまいります。

なお、今回の運転停止に伴う需給上の大きな影響は、発生しておりません。

以 上

[参 考]

○ 豊前発電所 2 号機の概要

- ・ 所 在 地 福岡県豊前市大字八屋 2463 番地 9
- ・ 定格出力 50 万 kW (発電所総出力 1、2 号機：100 万 kW)
- ・ 燃 料 石油
- ・ 営業運転開始 昭和 55 年 6 月 6 日
- ・ 運転時間 約 9 万 7 千時間
- ・ 起動回数 478 回