

平成 25 年 3 月 14 日  
九州電力株式会社

## 苅田発電所新 2 号機ボイラーの点検修理のお知らせについて

苅田発電所新 2 号機（定格出力：37.5 万 kW）は、3 月 12 日（火）発電機出力約 13 万 kW で運転中、14 時頃にボイラー上部から微量の湯気が出ていることを確認しました。

詳細状況を確認するため、同日 18 時 34 分に通常停止して点検しておりましたが、昨日（13 日）の夕刻、ボイラーの管 1 本に微小な穴が認められました。今後当該管の修理及び周辺管の点検を実施してまいります。

なお、当面の供給力には余裕があり、今回の運転停止に伴う需給上の大きな影響は発生しておりません。

以 上

### [参 考]

#### ○ 苅田発電所 新 2 号機の概要

- ・ 所 在 地            福岡県京都郡苅田町長浜町 1 番地 1
- ・ 定格出力           37.5 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃      料           石油
- ・ 営業運転開始      昭和 47 年 4 月 27 日
- ・ 運転時間           約 7 万 6 千時間
- ・ 起動回数           198 回