

平成 25 年 4 月 24 日

九州電力株式会社

苅田発電所新 2 号機の通常運転開始について

苅田発電所新 2 号機（定格出力：37.5 万 kW）は、3 月 12 日（火）発電機出力約 13 万 kW で運転中、ボイラー上部からの微量の湯気を確認したため、通常停止し点検したところボイラーの管 1 本に微小な穴が認められました。

（3月 14 日お知らせ済）

このため、損傷箇所及び類似箇所の点検修理を実施し、試運転による最終確認を行い、本日、4 月 24 日（水）に通常運転を開始しましたのでお知らせします。

以 上

〔参 考〕

○ 苅田発電所 新 2 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1 番地 1
- ・ 定格出力 37.5 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石油
- ・ 営業運転開始 昭和 47 年 4 月 27 日
- ・ 運転時間 約 7 万 6 千時間
- ・ 起動回数 198 回