

(参考) 冬季における電力需要の1日の推移(夏季との比較)

- 冬季は、暖房の使用量が多くなる午前(8～11時頃)と照明や家庭用需要が多くなる点灯帯(17～20時頃)に需要のピークが発生。
- 空調や照明等の使用時間が夏季に比べ長いため、1日のうちで電力需要の大きな時間帯が長い。また、深夜および早朝の電力需要は夏季に比べて大きい。
- 気温が1℃低下すると、時間最大電力が20万kW/℃程度増加。

