

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で出力制御指示を行いました。

対象エリア：九州エリア
徳之島

2018年度実績

[3月12日現在]

[kW]

番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
指 示 日	03/12 (火)																							
再エネ出力制御期間	03/13 (水) 9時～ 16時																							
出力制御指示 を行った出力 の合計 [kW]	最大余剰電力 発生時刻	13時																						
	再エネ出力制御 必要量	370																						
	再エネ出力制御 設備量	900																						
最大余剰電力 発生時点の 予想需給状況 [kW]	エリア需要予想	10,800																						
	発電出力合計	11,170																						
	内 訳	水 力	110																					
		火 力 (内燃力機 最低出力)	6,000																					
		自然変動電源	5,060																					
その他		—																						

(注) 前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載