

平成 25 年 11 月 19 日
九州電力株式会社

苅田発電所新 2 号機の運転停止について

苅田発電所新 2 号機（定格出力：37.5 万 kW）は、11 月 19 日（火）発電機出力約 18 万 kW で運転中、7 時 36 分にボイラーの蒸気温度を制御する弁の不調により、ボイラーの蒸気温度の上昇が確認されたことから、7 時 53 分に運転を停止しました。今後、同制御弁等の点検修理を実施してまいります。

なお、今回の運転停止に伴う需給上の大きな影響は発生しておりません。

以 上

[参 考]

○ 苅田発電所 新 2 号機の概要

- ・ 所 在 地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1 番地 1
- ・ 定格出力 37.5 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石油
- ・ 営業運転開始 昭和 47 年 4 月 27 日
- ・ 運転時間 約 7 万 8 千時間
- ・ 起動回数 216 回