

当面の需給見通しについて
(荻田新 1 号停止後)

(単位：万 kW)

		本日	今週				翌週
		1/18 (月)	1/19 (火)	1/20 (水)	1/21 (木)	1/22 (金)	1/25月)～ 1/29(金)
自 社	原子力	178	178	178	178	178	178
	火 力	787	851	871	861	819	819
	水 力	80	66	66	66	66	63
	揚 水	200	200	200	200	200	200
	地熱等	16	16	16	16	16	16
他社受電		232	239	239	239	239	238
うち融通		0	0	0	0	0	0
供 給 力 計 [※]		1,491	1,550	1,570	1,561	1,519	1,514
最大電力需要		1,300	1,380	1,400	1,380	1,360	1,370
使 用 率 (%)		87	89	89	88	90	91
需 給 状 況		A	A	A	A	A	A
予想最高気温 (°C)		10.8	7.0	6.0	6.6	7.7	6.2

【凡例】 A : 安定、 B : やや厳しい、 C : 厳しい、 D : 大変厳しい

※四捨五入の関係で供給力合計が合わないことがあります。