

主な補正内容について

国内で発生した航空機の落下事故に関する最新のデータで再評価を行い、以下の内容について、記載を適正化

- ・発電所への航空機落下確率評価について、再評価した結果を記載
- ・航空機墜落に起因する発電所内の重油タンク等の火災による影響評価について、再評価した結果を記載

【航空機落下確率の評価結果】

	補正前	補正後
玄海3号機	6.8×10^{-8} 回 / 炉・年	6.4×10^{-8} 回 / 炉・年
玄海4号機	6.3×10^{-8} 回 / 炉・年	5.9×10^{-8} 回 / 炉・年

(参考) 評価において使用したデータのうち、変更のあった項目

	補正前	補正後
事故調査対象期間	平成3年～平成22年	平成5年～平成24年
民間航空機の落下事故件数 (大型回転翼機)	2件	1件
民間航空機の落下事故件数 (小型回転翼機)	30件	24件
自衛隊機の落下事故件数 (訓練空域外を飛行中)	8件	7件

以上