

風力の指定ルール事業者^(注)の追加接続量における出力制御見通し

- 風力の接続量が180万kWを超えて、追加で接続された場合の出力制御時間等の見通しについて、至近の電力需要及び風況の実績等を元に算定しております。

		風力指定ルール事業者の追加接続量		
		+ 50万kW	+ 100万kW	+ 150万kW
至近3カ年 平均 ¹	出力制御時間 ²	396時間	493時間	582時間
	出力制御率 ³	2.7%	3.7%	4.9%

- 1 至近3カ年（2013年度～2015年度）の電力需要及び風況の実績等を元に算定した出力制御見通しの平均値
- 2 出力制御時間が720時間に到達しない場合は、全ての事業者さまを出力制御の機会が公平となるよう制御
- 3 出力制御率 = 出力制御電力量 / 出力制御を実施しない場合の発電電力量

- なお、出力制御の見通しは、当日の時間毎の風向風速が予測のとおりとなった場合の理論的な値であり、実際に運用を行う場合の出力制御時間等について、保証するものではありません。

注：接続可能量（30日等出力制御枠）180万kWを超過して接続し、その際、出力制御の上限を外して無制限・無補償の出力制御の対象となる事業者

以上

（添付資料）風力連系に係る状況と出力制御見通しの算定結果について