

川内原子力発電所 2 号機 第 2 1 回定期検査の概要

1 . 関係法令

原子炉等規制法 第 4 3 条の 3 の 1 5 第 1 項 ( 施設定期検査 )

原子炉等規制法 第 4 3 条の 3 の 1 6 第 1 項 ( 定期事業者検査 )

2 . 施設定期検査及び定期事業者検査を実施した設備

( 1 ) 原子炉本体

( 2 ) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

( 3 ) 原子炉冷却系統施設

( 4 ) 計測制御系統施設

( 5 ) 放射性廃棄物の廃棄施設

( 6 ) 放射線管理施設

( 7 ) 原子炉格納施設

( 8 ) 非常用電源設備

( 9 ) 蒸気タービン本体及び蒸気タービンの附属設備

3 . 定期検査期間中に実施した主な工事

( 1 ) 燃料の取替え

燃料集合体 1 5 7 体のうち、4 4 体を新燃料に取り替えた。

4 . 今後の検査予定

総合負荷性能検査 ( 3 月下旬 )

以 上