

平成 29 年 2 月 23 日
九州電力株式会社

新大分発電所 1 号系列第 6 軸の運転停止

新大分発電所 1 号系列第 6 軸(LNG:11.5 万 kW)は、2 月 22 日(水)発電機出力 11.5 万 kW で運転中、ガスタービンの軸受の振動が上昇したため、同日 22 時 1 分に運転を停止しました。

なお、今回の運転停止に伴う供給支障は発生しておりません。

今後、ガスタービンの冷却を行い、速やかに点検を行うとともに、早期復旧を目指してまいります。

復旧までの間は、必要に応じて、電力取引市場からの調達等の追加供給力対策を行い、電力の安定供給維持に努めてまいります。

以 上

〔参 考〕

○新大分発電所 1 号系列第 6 軸の概要

- ・所在地 大分県大分市大字青崎 4-1
- ・定格出力 11.5 万 kW (発電所総出力 : 280.44 万 kW)
- ・燃 料 L N G (液化天然ガス)
- ・営業運転開始 平成 2 年 11 月 30 日
- ・運転時間 約 13 万 8 千時間
- ・起動回数 3,763 回