

主な補正内容について

1. 補正書の記載項目

総則	放射性廃棄物管理
品質保証	放射線管理
保安管理体制及び評価	保守管理
運転管理	非常時の措置
運転上の制限	保安教育 等
燃料管理	

2. 主な補正内容

新規制基準で要求されている、重大事故等対策に係る体制及び設備の運用管理等について、記載の充実を図った。

重大事故等が発生した場合に速やかに対応を行うため、発電所内又は近傍に、休日、時間外（夜間）を含め、合計52名を常時確保することについての記載を追記

火山活動のモニタリングに関し、モニタリング及び評価の手順や破局的噴火の可能性につながる評価結果が得られた場合における対応等について追記

重大事故等対策として整備した設備の必要数、ポンプの性能等の定期的に確認する事項及び故障時や点検時の取扱いについて記載を充実

重大事故等に適切に対処するための教育・訓練について記載を充実等

破局的噴火とは、約100km³以上の噴出物を伴う噴火のことである。

以上