

平成 29 年 7 月 13 日
九州電力株式会社

川内発電所 2 号機の修理完了

ー火力発電所のボイラーの修理が完了しましたー

川内発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は、7 月 4 日（火）通常運転中にボイラー
燃焼用空気ダクトより高温空気の漏洩が確認されたため、同日 19 時 42 分に停止
し、漏洩箇所の点検を行っておりました。（7 月 5 日お知らせ済み）

類似箇所も含めた点検の結果、空気ダクトの 3 箇所に破口が確認され、当該箇
所の修理を行い、7 月 13 日（木）15 時 00 分に完了しました。

当社は、今後とも、発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以 上

[参 考]

○川内発電所 2 号機の概要

- ・所在地 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山 6110 番地 1
- ・定格出力 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：100 万 kW）
- ・燃料 石油
- ・営業運転開始 昭和 60 年 9 月 27 日
- ・運転時間 約 10 万 9 千時間
- ・起動回数 1,419 回