

平成 29 年 8 月 29 日
九州電力株式会社

8 月 2 4 日 熊本県阿蘇市、南小国町、小国町の一部で発生した停電の原因について
～ 停電原因が判明しましたのでお知らせします ～

8 月 2 4 日（木）9 時 4 1 分に、熊本県阿蘇市・南小国町・小国町の一部で最大約 6, 7 0 0 戸のお客さまが停電しましたが、9 時 5 2 分までに全て送電を完了しました。併せて、停電原因については調査中であることを同日お知らせしました。

その後の調査により、停電の発生原因は、8 月 2 4 日に小国発電所（水力発電所、認可出力 7, 800kW）の配電盤の点検を実施した際、過去に施工した配線の一部が不適切だったために誤った信号が発信され、しゃ断器が切れて停電したものと判明しました。

停電されたお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後は、再発防止対策を講じ、このような事案が発生しないよう努めてまいります。

以 上