

平成 30 年 2 月 22 日  
九州電力株式会社

## 川内火力発電所 2 号機の運転を停止しました

- ボイラー蒸気漏洩の疑いのため、昨夜、運転を停止 -
- 電力の安定供給に問題なし -

川内火力発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は、2 月 21 日（水）発電機出力 50 万 kW で運転中、ボイラーに送る水の量が増えたことから、蒸気漏洩の疑いがあると判断し、22 日（木）0 時 11 分に運転を停止しました。

現在、ボイラーの冷却を行っており、冷却完了後に速やかに点検を実施し、早期復旧を目指してまいります。

なお、今回の事象により、電力の安定供給に問題はありません。

以 上

### [参 考]

#### ○川内火力発電所 2 号機の概要

- ・所在地 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山 6110 番地 1
- ・定格出力 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号：100 万 kW）
- ・燃 料 石 油
- ・営業運転開始 昭和 60 年 9 月 27 日
- ・運転時間 約 11 万時間
- ・起動回数 1,435 回

ずっと先まで、明るくしたい。

「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。