

平成 30 年 3 月 31 日
九州電力株式会社
熊本送配電統括センター
天草配電事業所

海峡横断箇所における高圧線断線について

平成 30 年 3 月 31 日（土）11 時 47 分に天草市牛深町地区において、クレーン船が海峡を横断している電線に接触し、断線したことにより停電が発生しましたが、19 時 38 分に停電は解消しております。

この度は、長時間にわたり、停電したことに対し、深くお詫び申し上げます。概要につきましては、以下のとおりです。

1 発生日時

平成 30 年 3 月 31 日（土） 11 時 47 分

2 停電地区及び停電戸数

熊本県天草市牛深町の一部（停電戸数 約 830 戸、停電時間 471 分）

以 上

ずっと先まで、明るくしたい。

「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。