

川内原子力発電所1号機の状況について（続報）

	内 容
「8月7日（金）」 本日の実績	<p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査（施設定期検査項目）<ul style="list-style-type: none">・ 8月 7日 クラス1 機器供用期間中検査・ " クラス2 機器供用期間中検査 <p>[警報発信や機器の故障等]</p> <ul style="list-style-type: none">・ 8月 7日 A 1次冷却材ポンプ軸振動計指示値低下(振動計点検中) ：振動計単体が原因であれば工程への影響なし