

玄海原子力発電所 3 号機の状況について 《日報》
(4 月 2 日 10 時現在)

	内 容
実績 〔 4 月 1 日 10 時 ~ 4 月 2 日 10 時 〕	<p>脱気器空気抜き管点検に伴い、発電機解列中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 4 月 1 日 14 時 20 分 脱気器空気抜き管点検開始〔 空気抜き管に貫通穴 (1ヶ所) を確認 〕〔 点検継続中 〕 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (3 月 15 日開始)
予定 〔 4 月 2 日 10 時 ~ 4 月 3 日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 脱気器空気抜き管点検 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査

玄海原子力発電所3号機の再稼働工程

