

玄海原子力発電所 4 号機の状況について 《日報》

(6 月 23 日 10 時現在)

	内 容
実績 〔6月22日 10時 〕 〕 〔6月23日 10時 〕	<p>[発電機出力] 50%出力保持中</p> <p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係) なし <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査 (6 月 8 日開始)
予定 〔6月23日 10時 〕 〕 〔6月24日 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 1 次系 (原子炉関係) なし○ 2 次系 (タービン・発電機関係)<ul style="list-style-type: none">・ 6 月 24 日 発電機出力上昇 (50% → 75%)・ " 発電機出力 75% 到達 <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none">○ 定期事業者検査 (施設定期検査項目) なし○ 保安検査<ul style="list-style-type: none">・ 原子炉の起動時に係る保安検査

玄海原子力発電所 4 号機の再稼働工程

