

平成 30 年 8 月 13 日
九州電力株式会社

新大分発電所 1 号系列第 5 軸の運転を復帰しました
— 点検・補修を完了し、通常運転復帰 —

新大分発電所 1 号系列第 5 軸 (LNG:11.5 万 kW) は、ガスタービン及び発電機の軸受の振動が上昇したため、7 月 20 日 (金) に運転を停止し、点検を行いました。

【7 月 21 日お知らせ済み】

その結果、ガスタービンと発電機の軸を接続する軸継手に亀裂を確認したため、改良品に交換して、8 月 11 日 (土) 20 時 50 分に運転復帰しました。

以 上

[参 考]

○新大分発電所 1 号系列第 5 軸の概要

- ・所在地 大分県大分市大字青崎 4-1
- ・定格出力 1 号系列出力：69 万 kW (11.5 万 kW×6 軸)
発電所総出力：282.5 万 kW
- ・燃料 LNG (液化天然ガス)
- ・営業運転開始 平成 2 年 12 月 13 日
- ・運転時間 約 14 万 6 千時間
- ・起動回数 3,928 回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。