

熊本県阿蘇地方での地震における川内及び玄海原子力発電所の状況について

平成28年8月19日11時05分頃、熊本県阿蘇地方を震源地とするマグニチュード4.3（暫定値）最大震度4の地震が発生しました。当社原子力発電所の状況は以下のとおりです。

原子力発電所情報

- 川内原子力発電所1,2号機は安全に運転を継続中、玄海原子力発電所は全基停止中です。
- 川内及び玄海原子力発電所とも異常は確認されておりません。

地震観測データ

- 川内原子力発電所

地震発生時刻	気象庁地震計 (薩摩川内市中郷)	川内原子力発電所（広報用地震計）			
			補助建屋 最下階 (岩盤上)	補助建屋 上部階 (1階)	地表面
平成28年8月19日 11時05分頃	震度 -	震度	-	-	-
		最大加速度 (ガル)	-	-	-

- : 感知せず

- 玄海原子力発電所

地震発生時刻	気象庁地震計 (唐津市西城内)	玄海原子力発電所（広報用地震計）			
			補助建屋 最下階 (岩盤上)	補助建屋 上部階 (地下1階)	地表面
平成28年8月19日 11時05分頃	震度 -	震度	-	-	-
		最大加速度 (ガル)	-	-	-

- : 感知せず

< 参考 > 基礎岩盤上に設置している地震感知器の原子炉自動停止設定値[最大加速度(ガル)]

		補助建屋 最下階 (岩盤上)
川内1号機	水平方向 [鉛直方向]	160以下 [80以下]
川内2号機	水平方向 [鉛直方向]	160以下 [80以下]
玄海2号機	水平方向 [鉛直方向]	140以下 [70以下]
玄海3号機	水平方向 [鉛直方向]	170以下 [80以下]
玄海4号機	水平方向 [鉛直方向]	170以下 [80以下]