

平成30年 9月 1日  
九州電力株式会社

## 松浦発電所1号機の運転を停止しました

— 電力の需給に問題はありません —

松浦発電所1号機（石炭：70万kW）は、9月1日（土）発電機出力70万kWで運転中、ボイラーに送る水の量が増えたことから、蒸気漏洩の疑いがあると判断し、本日10時43分に運転を停止しました。

現在、ボイラーの冷却を行っており、冷却完了後に速やかに点検を実施し、早期復旧を目指してまいります。

なお、今回の事象により、電力の需給に問題はありません。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○松浦発電所1号機

- ・所在地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091-1
- ・定格出力 70万kW（発電所総出力：70万kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 平成元年6月30日
- ・運転時間 約21万5千時間
- ・起動回数 255回



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。