

平成 30 年 10 月 19 日
九州電力株式会社

苓北発電所 1 号機の運転を停止しました

— 電力の需給に問題はありません —

苓北発電所 1 号機（石炭：70 万 kW）は、10 月 19 日（金）発電機出力 70 万 kW で運転中、蒸気タービンの軸受の振動が上昇したことから、念のため同日 15 時 27 分に運転を停止しました。

今後、蒸気タービンの冷却を行い、速やかに点検を行ってまいります。

なお、今回の停止により、電力の需給に問題はありません。

以 上

〔参 考〕

○ 苓北発電所 1 号機の概要

- ・所在地 熊本県天草郡苓北町大字年柄字苓陽 1091 番地
- ・定格出力 70 万 kW（発電所総出力 1，2 号：140 万 kW）
- ・燃 料 石 炭
- ・営業運転開始 平成 7 年 12 月 14 日
- ・運転時間 約 16 万 5 千時間（9 月末）
- ・起動回数 163 回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。