

平成 30 年 10 月 24 日

九州電力株式会社
熊本送配電統括センター
熊本西電事業所

当社作業が原因で合志市および菊陽町の一部が停電しました
— 約 2,500 戸のお客さまが約 2 分間停電しましたが、現在は復旧しています —

本日、午前 11 時 55 分頃、合志市豊岡および幾久富、菊陽町武蔵ヶ丘の地区において、約 2,500 戸のお客さまが停電しました。

停電は、約 2 分間で全て解消しております。

停電の原因は、機器の点検作業中に、誤って電柱に設置している開閉スイッチを切ったことにより、停電に至ったものです。

停電されたお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後は、再発防止策を講じ、このような事案が発生しないよう努めてまいります。

以上