

平成 30 年 11 月 13 日  
九州電力株式会社  
福岡送配電統括センター  
福岡配電事業所

### 福岡県宗像市の一部地域における停電について

本日午前 10 時 23 分、宗像市の一部地域（江口、田野 周辺）において、約 140 戸のお客さまが 14 分間停電しました。

原因は、電線張替え工事において、配電系統の操作手順書に誤りがあり、その誤った手順書にしたがって径間開放<sup>※</sup>したことから停電に至ったものです。

停電されたお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。  
今後は、再発防止策を講じ、このような事案が発生しないよう努めてまいります。

※ その区間の電気を遮断するもの

以 上

#### 【お問合せ先】

九州電力株式会社福岡送配電統括センター  
配電部 福岡配電事業所 配電技術グループ  
電話：0940-42-6585