

再生可能エネルギーの出力制御指示メールの配信未達が発生しました

1 概要

本日実施した再生可能エネルギーの出力制御指令(3月17日実施分)において、電話と電子メールによる2つの連絡手段のうち、電子メールが対象事業者に未達となる事象が発生しました。

2 対象

対象発電所	対象件数	制御量
高圧旧ルール発電所	873件	83万kW (設備量105万kW)

3 原因

調査中

4 対応

電子メールが届いていない発電事業者さまへは、指示内容について個別に電話でご連絡しており、明日の出力制御は予定通り実施できる見込みです。

以上