

2020年7月2日
九州電力株式会社

松浦発電所1号機の運転を停止しました

松浦発電所1号機（石炭：70万kW）は、7月2日（木）発電機出力50万kW付近で運転中、17時19分に自動停止しました。

今後、点検を実施し、原因究明及び対策をおこなってまいります。

以上

[参 考]

○松浦発電所1号機

- ・所在地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091-1
- ・定格出力 70万kW（発電所総出力 1、2号機：170万kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 1989年6月30日
- ・運転時間 約22万8千時間
- ・起動回数 305回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。