

2020年9月8日
九州電力株式会社

松浦発電所2号機の運転を停止しました

松浦発電所2号機（石炭：100万kW）は、9月8日（火）発電機出力100万kWで運転中、ボイラー内部からの異音とボイラーへの補給水量の増加を確認したことから、蒸気漏洩の疑いがあると判断し、本日11時51分に運転を停止しました。

現在、ボイラーの冷却を行っており、冷却完了後に速やかに点検を実施し、原因究明のうえ早期復旧を目指してまいります。

以上

〔参 考〕

○松浦発電所2号機

- ・所在地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091 番地 1
- ・定格出力 100 万 kW（発電所総出力：170 万 kW）
- ・燃 料 石炭
- ・営業運転開始 2019 年 12 月 20 日
- ・運転時間 約 6 千時間
- ・起動回数 0 回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。