

## 産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報（平成30年6月分）

施設の種類	産業廃棄物最終処分場（管理型）
設置の場所	熊本県天草郡苓北町年柄及び都呂々地先
埋立処分場区分	公有水面埋立処分

### 1 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	数量
燃えがら	1,036.39 t
ばいじん	374.25 t
汚泥	66.35 t

### 2 設備の点検 ・点検頻度：2回／年

点検箇所	点検日	点検結果	異常時の措置	
擁壁等			措置年月日	
			措置内容	
遮水工			措置年月日	
			措置内容	
浸出液処理設備 (余水処理装置)			措置年月日	
			措置内容	

### 3 水質検査 ： 放流水

排水基準等に係る項目

試料採取場所	灰捨場余水出口（浸出液処理水）
試料採取日	平成30年6月5日

検査項目	単位	検査結果が得られた日	検査結果	基準値
水素イオン濃度（水素指数）	—	平成30年6月5日	7.9	5.0～9.0
化学的酸素要求量	mg/L	平成30年6月5日	2.5	90
浮遊物質	mg/L	平成30年6月5日	3	60

< : 定量下限値未満

### 4 残余埋立容量

測定を行った年月日	
残余埋立容量	m <sup>3</sup>