

2021年1月15日  
九州電力株式会社

### 新大分発電所1号系列第3軸の運転を停止しました

新大分発電所1号系列第3軸（LNG：12万kW）は、1月14日（木）発電機出力9.6万kWで運転中にガスタービンの回転数が上昇したため、同日23時03分に自動停止しました。

今後、速やかに点検を行うとともに、早期復旧を目指してまいります。

以 上

#### [参 考]

##### ○新大分発電所1号系列第3軸の概要

- ・所在地 大分県大分市大字青崎4-1
- ・定格出力 12万kW（発電所総出力：285.5万kW）
- ・燃 料 LNG（液化天然ガス）
- ・営業運転開始 1991年3月8日
- ・運転時間 約15万6千時間（2020年12月末）
- ・起動回数 3,905回



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。