

2021年2月17日  
九州電力株式会社

新大分発電所1号系列第3軸が通常運転に復帰しました  
ーガスタービンの点検・修理が完了ー

新大分発電所1号系列第3軸（LNG：12万kW）は、1月14日（木）に運転を停止し、不具合箇所の点検を行っておりました。

（2021年1月15日お知らせ済み）

その結果、ガスタービンと発電機を接続する継手に亀裂を確認したため、当該部品を交換し、2月16日（火）22時00分に通常運転に復帰しました。

以上

〔参 考〕

○新大分発電所1号系列第3軸の概要

- ・所在地 大分県大分市大字青崎4-1
- ・定格出力 12万kW（発電所総出力：285.5万kW）
- ・燃料 LNG（液化天然ガス）
- ・営業運転開始 1991年3月8日
- ・運転時間 約15万6千時間（2020年12月末）
- ・起動回数 3,905回



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。