

## 主な補正内容について

玄海原子力発電所の乾式貯蔵施設の設置に係る原子炉設置変更許可申請書について、これまでの国による審査内容を反映した。

- 使用済燃料乾式貯蔵建屋の基礎に、使用済燃料乾式貯蔵容器を固定することを明記
- 竜巻発生時における使用済燃料乾式貯蔵建屋内取扱エリアでの使用済燃料乾式貯蔵容器の防護の運用を明確化
- 使用済燃料乾式貯蔵容器（21 体収納型）について、1 号機及び 2 号機用の燃料と 3 号機及び 4 号機用燃料を同一容器に収納しないことを明記
- 敷地の地質・地盤安定性評価を更新

以 上