

2021年4月15日
九州電力株式会社

旧唐津発電所の煙突撤去工事を再開します

— 安全を最優先に、4月20日に工事再開 —

2月20日、旧唐津発電所（佐賀県唐津市）において、煙突撤去工事の作業中に当社請負先作業員1名が墜落する事故が発生しました。（2021年2月20日お知らせ済み）

当社は、請負先関係者ととも、事故原因の調査を行い、以下のとおり再発防止策を取りまとめました。

〔事故原因と再発防止策〕

事故原因	再発防止策	
	行動面	意識面
安全帯の未使用	煙突昇柱時の常時安全帯使用	当社と全ての工事関係者との対話を通じた更なる安全意識の向上
開口部の養生対策の遅れ	速やかな墜落防止対策の実施	
作業中の監視不足	監視体制の強化	
安全帯使用場所などに関する工事関係者間での認識の齟齬	図や写真等を用いた具体的な手順の共有	

これら再発防止策の準備が整ったことから、4月20日に工事を再開します。

当社は、工事に関わる全ての関係者と連携し、再発防止を徹底するとともに、「安全はすべてに優先する」ことを念頭に工事を進めてまいります。

以 上