

当面の需給見通しについて

[今週 7/2(水) ~ 7/4(金)]

(単位:万 kW)

		相浦 2 号停止後		
		7/2 (水)	7/3 (木)	7/4 (金)
自 社	原子力	0	0	0
	火力	782	745	745
	水力	98	98	98
	揚水	169	169	152
	地熱等	16	16	16
他社受電		265	269	269
うち融通		4	4	4
東京電力		0	0	0
中部電力		0	0	0
北陸電力		0	0	0
中国電力		4	4	4
供給力計		1,331	1,297	1,280
最大電力需要		1,160	1,140	1,130
使用率(%)		87	88	88
需給状況		A	A	A
予想最高気温()		28.2	27.1	26.7

[来週 7/7(月) ~ 7/11(金)] (単位:万 kW)

		相浦 2 号停止後
自 社	原子力	0
	火力 ^(注)	859
	水力	98
	揚水	169
	地熱等	16
他社受電		341
うち融通		73
東京電力		0
中部電力		35
北陸電力		12
中国電力		26
供給力計		1,484
最大電力需要		1,340
使用率(%)		90
需給状況		A
予想最高気温()		33.1

(注) 苓北 1 号機の運転再開(試運転含む)考慮後

四捨五入の関係で供給力合計が合わないことがあります。