

平成26年12月25日

九州電力株式会社
甘木営業所

小郡市の一部における停電について

本日、平成26年12月25日(木)午前9時21分に、小郡市の一部において、当社配電工事における作業誤りによる停電が発生いたしました。

お客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後、再発防止に取り組んで参ります。

- | | |
|--------|-----------------------------------------------|
| 1 発生日時 | 平成26年12月25日(木)午前9時21分 |
| 2 停電時間 | 約5分 |
| 3 停電戸数 | 66戸 |
| 4 停電地区 | 小郡市三沢の一部 |
| 5 事故原因 | 当社配電線作業に伴う切替操作において、開放すべきでないスイッチを操作し誤って停電させたもの |

以上