

平成25年9月12日
九州電力株式会社
福岡東営業所

糟屋郡新宮町の一部における停電について

本日、平成25年9月12日(木)13時41分に、糟屋郡新宮町の一部で停電が発生しました。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、再発防止に全力をあげて取り組んでまいります。

- 1 発生日時 平成25年9月12日(木)13時41分
- 2 停電時間 約4分間(13時45分送電)
- 3 停電戸数 939戸
- 4 停電地区 糟屋郡新宮町下府、緑ヶ浜、杜の宮、大字新宮の一部
- 5 事故原因 当社工事に伴う配電線切替(遠隔操作)時の操作誤りのため

以上