

平成25年8月31日
九州電力株式会社 福岡支社

福岡市中央区笹丘地区、南区長丘地区、城南区長尾地区における 停電について

本日、8月31日(土)16時50分に福岡市中央区笹丘地区、南区長丘地区、城南区長尾地区において停電が発生しました。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

- | | |
|---------|--|
| 1 発生日時 | 平成25年8月31日(土)16時50分 |
| 2 停電解消 | 平成25年8月31日(土)17時03分 |
| 3 停電戸数 | 11,288戸 |
| 4 停電エリア | 福岡市中央区梅光園、笹丘、南区長丘、寺塚、長住、柳河内、城南区長尾、片江、樋井川、堤、堤団地、神松寺 |
| 5 原因 | 昨日からの豪雨に伴う長尾変電所建屋内への雨水浸入により変電設備の絶縁性能が低下し停電
なお、詳細調査中 |
| 6 変電所住所 | 福岡市城南区樋井川3丁目 |

以上