

平成 31 年 1 月 15 日
九州電力株式会社
五島配電事業所

長崎県新上五島町の一部地域において停電が発生しました

本日 16 時 5 分、新上五島町の一部地域（榎津郷ほか）において、2,995 戸のお客さまが停電しました。

大部分は概ね 5 分以内で停電を解消し、残り 16 戸のお客さまについては 17 時 17 分に送電を完了しております。

原因は、平成 30 年 7 月の台風 7 号による土砂崩れに伴い仮設置していた当社電柱の建替工事において、高所作業車のジャッキ収納時に誤って仮送電を行っているケーブルを挟み込んだことからケーブルが損傷し、停電に至ったものです。

停電されたお客さまに大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、再発防止策を講じ、このような事案が発生しないよう努めてまいります。

以 上

【お問合せ先】

九州電力株式会社長崎送配電統括センター
配電部 五島配電事業所 配電グループ
電話：0120-986-406