

2022年6月28日  
九州電力株式会社

## 松浦発電所より復水器細管洗浄用スポンジボールが流出しました

松浦発電所2号機（石炭：100万kW）は、6月23日（木）0時04分～3時53分にかけて復水器細管洗浄装置を運転し、その後、洗浄に用いたスポンジボール（直径28mm, 天然ゴム製, 1300個）を取替える作業を実施しました。回収したスポンジボールが少ないため、6/24（金）～6/26（日）にかけて、復水器細管洗浄装置の点検を行いました。点検の結果、892個のスポンジボールが発見できず、海へ流出した可能性が高いと判断しました。

今回流出したスポンジボールの材質は天然ゴムであり、人体や環境への影響はありません。

今後、原因の究明を行い、再発防止策を講じてまいります。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○松浦発電所

- ・所在地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091-1
- ・定格出力 1号機：70万kW  
2号機：100万kW（発電所総出力：170万kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 1号機：1989年6月30日  
2号機：2019年12月20日