

2022年7月27日
九州電力株式会社

新大分発電所3号系列第3軸が通常運転に復帰しました
—修理が完了し、通常運転復帰—

新大分発電所3号系列第3軸（LNG：24.5万kW）は、7月23日（土）ユニット起動過程で、ボイラー出口の蒸気圧力が上昇したため、同日14時11分に自動停止しました。

異常の原因を調査した結果、蒸気系統に設置されている弁が開閉不能であることを確認しました。

（2022年7月24日お知らせ済み）

ボイラー冷却完了後、当該弁の修理を実施し、本日0時55分に通常運転に復帰しました。

当社は、今後も発電所の安全・安定運転に努めてまいります。

以上

〔参 考〕

○新大分発電所3号系列第3軸の概要

- ・所在地 大分県大分市大字青崎4-1
- ・定格出力 24.5万kW（発電所総出力：287.5万kW）
- ・燃料 LNG（液化天然ガス）
- ・営業運転開始 1998年7月16日
- ・運転時間 約15.7万時間
- ・起動回数 2,898回



「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。