

2022年8月31日
九州電力株式会社

新小倉発電所5号機の運転を停止しました

－当社の電力需給に問題はありませぬ－

新小倉発電所5号機（LNG：60万kW）は、8月31日（水）発電機出力12万kW付近で運転中、復水器[※]の冷却水配管より海水漏洩の疑いがあると判断したことから、同日1時31分に運転を停止しました。

今後、速やかに点検を実施し、原因究明のうゑ早期復旧を目指してまいります。

※ タービンを駆動させた蒸気を水に戻すための機器

以 上

〔参 考〕

○新小倉発電所5号機

- ・所在地 福岡県北九州市小倉北区西港町64番地1
- ・定格出力 60万kW（発電所総出力 3、5号：120万kW）
- ・燃料 LNG
- ・営業運転開始 1983年7月1日
- ・運転時間 約25万6千時間
- ・起動回数 982回



ずっと先まで、明るくしたい。

「快適で、そして環境にやさしい」
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。
それが、私たち九電グループの思いです。