

トカラ列島近海での地震における川内及び玄海原子力発電所の状況について

2021年4月11日5時40分頃、トカラ列島近海を震源地とするマグニチュード4.5、最大震度4の地震が発生しました。当社原子力発電所の状況は以下のとおりです。

原子力発電所情報

- 川内原子力発電所1, 2号機は通常運転中です。
- 玄海原子力発電所3号機は通常運転中です。
- 玄海原子力発電所4号機は3月19日に発電を再開し、調整運転中です。
- 川内及び玄海原子力発電所とも異常は確認されておりません。
- 放射線モニターの指示値に変化はなく、外部環境への影響はありません。

○地震観測データ

- 川内原子力発電所

地震発生時刻	気象庁地震計 (薩摩川内市中郷)	川内原子力発電所 (広報用地震計)			
			補助建屋 最下階 (岩盤上)	補助建屋 上部階 (1階)	地表面
2021年4月11日 5時40分頃	震度 ー	震度	ー	ー	ー
		最大加速度 (ガル)	ー	ー	ー

- 玄海原子力発電所

地震発生時刻	気象庁地震計 (唐津市西城内)	玄海原子力発電所 (広報用地震計)			
			補助建屋 最下階 (岩盤上)	補助建屋 上部階 (地下1階)	地表面
2021年4月11日 5時40分頃	震度 ー	震度	ー	ー	ー
		最大加速度 (ガル)	ー	ー	ー

※ ー：感知せず

<参考> 原子力発電所に設置している地震感知器の原子炉自動停止設定値[最大加速度(ガル)]

		岩盤上	川内：1階、玄海：地下1階
川内1号機	水平方向 [鉛直方向]	160 [80]	260 (水平方向のみ)
川内2号機	水平方向 [鉛直方向]	160 [80]	260 (水平方向のみ)
玄海3号機	水平方向 [鉛直方向]	170 [80]	310 (水平方向のみ)
玄海4号機	水平方向 [鉛直方向]	170 [80]	220 (水平方向のみ)

以上