

玄海原子力発電所の運転状況等について
(2023年度 第3四半期)

玄海原子力発電所の2023年度第3四半期(10月～12月)の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2023年12月末時点)	発電電力量 (第3四半期)	設備利用率 (第3四半期)	備 考
玄海3号機	118万kW	第17回定期検査中 (2023年11月10日～)	11.5億kWh	44.3%	—
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (2023年3月8日～)	26.4億kWh	101.2%	—

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2025年度)	汚染のない設備の解体撤去作業中(2017年11月1日～)
玄海2号機	解体工事準備期間 (2020～2025年度)	汚染のない設備の解体撤去作業中(2020年6月29日～)

3 トラブル情報^{※1}

なし

4 保全品質情報^{※2}

- (1) 原子力規制検査結果について「玄海原子力発電所3、4号機 系統分離対策を行う火災防護対象機器等選定時の誤った火災影響評価による火災防護対象機器等の系統分離対策の不備」(2023年11月22日 当社ホームページに掲載済み)
- (2) 原子力規制検査結果について「玄海原子力発電所3、4号機 タービン動補助給水ポンプ室等における火災感知器の不適切な設置」
(2023年11月22日 当社ホームページに掲載済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報