

お知らせ

2021年7月16日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の運転状況等について (2021年度 第1四半期)

玄海原子力発電所の2021年度第1四半期（4月～6月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2021年6月末時点)	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (2020年12月22日～)	26.2億kWh	101.8%	—
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (2021年4月15日～)	26.0億kWh	100.9%	—

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2025年度)	汚染状況の調査中 (2017年8月29日～)
		汚染のない設備の解体撤去作業中 (2017年11月1日～)
玄海2号機	解体工事準備期間 (2020～2025年度)	汚染状況の調査中 (2020年8月17日～)
		汚染のない設備の解体撤去作業中 (2020年6月29日～)

3 トラブル情報※¹

な し

4 保全品質情報※²

原子力規制検査結果について「玄海原子力発電所3, 4号機 海水管トレンチエリアのプルボックス内に設けられた煙感知器の設置方法の不備」

(2021年5月19日 当社ホームページに掲載済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上