

お知らせ

2019年 10月 30日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の運転状況等について (2019年度 第2四半期)

玄海原子力発電所の2019年度第2四半期(7月～9月)の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2019年9月末時点)	発電電力量 (第2四半期)	設備利用率 (第2四半期)	備 考
玄海2号機	—	運転終了 (2019年4月9日)	—	—	—
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (2019年8月20日～)	19.7億kWh	75.7%	—
玄海4号機	118万kW	第12回定期検査中 (2019年8月16日～)	13.1億kWh	50.2%	—

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2021年度)	汚染状況の調査中(2017年8月29日～)
		汚染のない設備の解体撤去作業中(2017年11月1日～)

3 トラブル情報^{※1}

な し

4 保全品質情報^{※2}

な し

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報

以 上