

玄海原子力発電所の運転状況等について
(2018年度)

玄海原子力発電所の2018年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
玄海2号機	55.9万kW	0.0億kWh	0.0%	第23回定期検査 (2011年1月29日～実施中 ^{※1})
玄海3号機	118万kW	99.8億kWh	96.6%	第13回定期検査 (2010年12月11日～ 2018年5月16日)
玄海4号機	118万kW	80.6億kWh	78.0%	第11回定期検査 (2011年12月25日～ 2018年7月19日)

※1 玄海2号機は、2019年4月9日に運転終了

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況	定期検査実績 (廃止措置段階)
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2021年度)	系統除染作業(終了) (2017年7月13日～2018年12月11日)	第1回定期検査 (2018年1月16日～ 2018年5月10日)
		汚染状況の調査中 (2017年8月29日～)	
		汚染のない設備の解体撤去作業中 (2017年11月1日～)	第2回定期検査 (2019年2月4日～実施中)

3 トラブル情報^{※2}

なし

4 保全品質情報^{※3}

- (1) 玄海原子力発電所4号機 原子炉格納容器隔離弁のリミットスイッチ調整について
(2018年8月22日 お知らせ済み)
- (2) 玄海原子力発電所4号機1次冷却材ポンプのNo.2シールリークオフ流量増加について
(2018年5月3日、15日 お知らせ済み)

※2 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※3 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報

以上