

# お知らせ

平成 27 年 8 月 5 日  
九州電力株式会社  
玄海原子力発電所

## 玄海原子力発電所の運転状況等について (平成 27 年度 第 1 四半期)

玄海原子力発電所の平成 27 年度第 1 四半期の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	現在の運転状況	発電電力量 (第 1 四半期)	設備利用率 (第 1 四半期)	備考
玄海 1 号機	55.9 万 kW	第 28 回定期検査中 (平成 23 年 12 月 1 日~)	0.0 億 kWh	0.0%	
玄海 2 号機	55.9 万 kW	第 23 回定期検査中 (平成 23 年 1 月 29 日~)	0.0 億 kWh	0.0%	
玄海 3 号機	118 万 kW	第 13 回定期検査中 (平成 22 年 12 月 11 日~)	0.0 億 kWh	0.0%	
玄海 4 号機	118 万 kW	第 11 回定期検査中 (平成 23 年 12 月 25 日~)	0.0 億 kWh	0.0%	

玄海 1 号機は、平成 27 年 4 月 27 日に廃止

### 2 トラブル情報

なし

### 3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

なし

以上