

お知らせ

2023年10月27日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (2023年度 第2四半期)

川内原子力発電所の 2023 年度第 2 四半期（7 月～9 月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2023 年 9 月 末 時 点)	発電電力量 (第 2 四 半 期)	設備利用率 (第 2 四 半 期)	備 考
川内 1 号機	89 万 kW	通常運転中 (2023 年 5 月 19 日～)	20.7 億 kWh	105.3%	—
川内 2 号機	89 万 kW	通常運転中 (2023 年 8 月 15 日～)	16.3 億 kWh	83.0%	—

2 トラブル情報^{※1}

な し

3 保全品質情報^{※2}

原子力規制検査結果について「川内原子力発電所 1、2 号機 不適切な設計管理による火災防護対象ケーブルの系統分離対策の不備」

(2023 年 8 月 23 日当社ホームページに掲載済み)

※ 1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※ 2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上